

Согласовано

Председатель ПО

А.А.Петров

11.01.2021г.



Утверждаю

Директор МБФСУ «СШ № 2»

В.И.Балдин

11.01.2021г.



ИНСТРУКЦИЯ
«По мерам пожарной безопасности»
ИОТ- 40 - 21

На основании требований правил пожарной безопасности в РФ и Постановления Правительства № 1034 от 11.07.2020г. «О противопожарном режиме» в целях соблюдения противопожарного режима в помещении СШ № 2 следует выполнять следующие правила.

1. Общие правила.

- 1.1. Территорию, прилегающую к зданию СШ № 2 своевременно очищать от горючих отходов, опавших листьев. Горючие отходы следует собирать в контейнеры, установленные на специальной площадке.
- 1.2. Эвакуационные выходы, тамбур и лестничную площадку не загромождать каким-либо оборудованием и предметами.
- 1.3. В период пребывания в помещении учреждения людей двери эвакуационных выходов закрывать только изнутри с помощью легкооткрывающихся запоров.
- 1.4. Огнетушители должны размещаться в легкодоступных местах, где исключено их повреждение, попадание на них прямых солнечных лучей, непосредственное воздействие отопительных и нагревательных приборов.
- 1.5. Неисправные электросети и электрооборудование немедленно отключать до приведения их в пожароопасное состояние.
- 1.6. В фойе здания на видном месте должен быть вывешен план эвакуации на случай возникновения пожара, утвержденный руководителем.
- 1.7. В коридорах и на дверях эвакуационных выходов должны быть указательные знаки безопасности.
- 1.8. После окончания работы каждый тренер – преподаватель обязан осмотреть помещение класса или зала, выключить освещение и закрыть его.
- 1.9. Противопожарный инструктаж проводится с тренерами – преподавателями и техническим персоналом 2 раза в год. За нарушение данной инструкции, в соответствии с существующим законодательством работники несут ответственность.

2. Запрещается.

- 2.1. Сжигание отходов производить в специально отведенном месте на расстоянии не ближе 50 м. под контролем обслуживающего персонала.
- 2.2. Курить в помещениях учреждения
- 2.3. Хранить в здании учреждения легковоспламеняющиеся, горючие жидкости и другие легковоспламеняющиеся материалы.
- 2.4. Использовать для отделки стен и потолков горючие материалы.
- 2.5. Забивать гвоздями двери эвакуационных выходов.
- 2.6. Оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.
- 2.7. Проводить огневые, сварочные и другие виды пожароопасных работ в помещении учреждения при наличии в помещениях людей.
- 2.8. Проводить уборку помещений с применением бензина, керосина и других легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

3. Действия при возникновении пожара

- 3.1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону 01 или – 61-00-61; сотовые тел.: 010 или 011 при этом необходимо назвать адрес, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию.
- 3.2. Немедленно оповестить людей о пожаре и сообщить руководителю учреждения или заменяющего его работнику.
- 3.3. Открыть все эвакуационные выходы и эвакуировать людей из помещения. Не стоит забывать, что окна тоже являются эвакуационными выходами.
- 3.4. Вынести из здания наиболее ценное имущество и документы.
- 3.5. Одновременно с эвакуацией приступить к тушению пожара своими силами, имеющимися средствами пожаротушения. По прибытию пожарного подразделения руководству школы проинформировать руководителя тушения пожара о состоянии эвакуации и других действиях, необходимых при тушении пожара.
- 3.6. Отключить электросеть и обеспечить безопасность людей, принимающих участие в эвакуации и тушении пожара, от возможных обрушений конструкций, воздействия токсичных продуктов горения и повышенной температуры, поражения электрическим током. Электрорубильники расположены в малом зале помещения СШ № 2.

4. Ответственность

- 4.1.Ответственные лица, отвечающие за обеспечение пожарной безопасности, в том числе за:
 - сообщение о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение руководства – специалист по закупкам Доценко Татьяна Ивановна;
 - организацию спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств – заместитель директора по спортивной подготовке Жукова Елена Александровна, инструктор-методист Шнайдер Анна Андреевна, заместитель директора по общим вопросам Фастова Татьяна Викторовна;
 - проверку включения автоматической системы противопожарной защиты – заведующий хозяйством Надолько Анна Яковлевна;
 - отключение при необходимости электроэнергии, выполнения других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещения – заведующий хозяйством Надолько Анна Яковлевна;
 - удаление за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара
 - педагогический персонал;
 - осуществление общего руководства по тушению пожара до прибытия подразделения пожарной охраны – директор школы Балдин Виталий Иванович или лицо, его заменяющее;
 - обеспечение соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара - директор школы Балдин Виталий Иванович, заместитель директора по спортивной подготовке Жукова Елена Александровна, заместитель директора по общим вопросам Фастова Татьяна Викторовна, заведующий хозяйством Надолько Анна Яковлевна;
 - организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей – администрация школы;
 - встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи для подъезда к очагу пожара.